

【正面】入內前的確認事項

公司名稱：(株)A公司B事業所

建築物：C棟第1無塵室

日期： 年 月 日 () 時 分

確認者（客戶）簽名：C棟第一無塵室負責人

大項目	中項目	確認事項						
		確認要點	確認欄	注意事項				
1. 安全確認	1) 入內範圍確認	①入內範圍確認	即將入內的範圍是否明確?	○				
		②作業區域的確認	進行作業的區域是否明確?	○				
	2) 災情確認	①掌握災情	是否掌握了災情的狀況（人和設施）?	○		不可使用第一避難場所。員工入口前作為臨時避難場所。 已在4/1早上的會議上通知。		
		3) 避難場所	①避難場所的位置	是否已確認了發生緊急情況時的避難場所?			○	
			②避難場所的宣傳	全體作業人員是否掌握了發生緊急情況時的避難場所?			○	
	4) 醫療設施	③避難後的聯絡機制	是否確認了避難後的聯絡機制和方法?	○		已確認D醫院及E診所的運行狀況。		
		①醫療設施	是否已確認醫療設施的場所、啟動運行狀況以及聯絡方法?	○				
	2. 入內時事前確認項目	1) CR內的掌握	①整體架構	是否確認了無塵室的整體架構?（掌握危險有害物質的場所等）		○	空調運行中，但排氣扇無法運行。 隨時佩帶便攜式氧氣濃度計及CO感應器。 有部分區域未亮燈，但已準備電筒。	
②緊急出口			是否確認了2個以上的緊急出口的位置?	○				
③物件裝置的設置場所			是否確認了物件裝置和設備的位置?	○				
2) 設備啟動運行狀況		①空調	空調設備、換氣設備是否啟動運行?	△				
		②氣體洩漏和缺氧的探測手段	是否攜帶了可攜式氣體洩漏探測器、氧氣濃度計?	○				
		③照明	是否確認了有無電筒、照明等?	△				
		④電源	是否確認了作業區域的電源供電狀況?	○				
		⑤漏水和漏液對策	是否為了應對漏水和漏液而攜帶了pH試紙?	○				
		⑥火災警報器	火災或發煙警報器是否處於啟動運行的狀態?	○				
3) 入內的準備		①護具、保護服	是否處於能夠使用必要的護具和保護服的狀態?（保護帽、套鞋、安全鞋、手套等）	○	已備妥50人份。			
		②緊急淋浴和洗眼器	是否確認了位置和啟動運行狀態?	△	設備無法運行。更衣室內已使用水桶裝好水。			
		③聯絡方法	是否確保了與外部之間的聯絡方法（手機、無線對講機等）?	○	已確認公司手機可進行通話。			
		④工具和測量設備	是否攜帶了必要的工具（工具、照明器具、探測器）?	○				
4) 入內的事前判斷		①針對能否入內的最終判斷	是否能夠判斷發生二次災害的可能性很低?（氣體、缺氧、藥品等）	○				
自由填寫欄					可否入內	可・否		客戶負責人簽名

※本檢查表是請充分理解《關於發生災害後的無塵室內作業的指南》的內容，並准予在此基礎上予以實施。

※本檢查表請在無塵室的狀況沒有完全掌握的階段但必須要入內時使用。

※本檢查表僅作參考之用，不能完全保證災害發生時的人身財產安全。對於遵循本檢查表實施作業導致自身或第三人發生任何事故或傷害、或財產損失，SEAJ不承擔任何責任。

【背面】入內後、作業前、離開時的確認項目

「務必二個人以上一起入內」

確認者（客戶）簽名：C棟第一無塵室負責人

大項目	中項目	確認事項			
		確認要點	確認欄	注意事項	
3. 入內後的確認項目	1) 室內環境	①空調	空調設備和換氣設備是否啟動運行?是否存在異常的臭味?	△	排氣扇已停止,但無缺氧、互洩洩漏的情形。
		②照明	照明是否處於點亮的狀態?	△	有部分區域未亮燈,但無完全黑暗的區域。
		③電源	在作業區域是否有電源供應?	○	
	2) 建築物狀態	①地板	地板(高架地板格柵)上是否存在破損、滑動和落下等異常情況?	○	
		②通道和樓梯	在通道和樓梯上是否存在破損、損傷、倒塌和危險品等造成危險的主要原因?	○	樓梯、安全通道部分無異常情形。
		③飛來或落下物體	是否存在飛來或落下的物體?	△	大型掉落物體部分已貼上黃色膠帶表示禁止進入。
		④漏水或漏液狀態	地板上是否存在藥液的洩漏?是否對洩漏藥液進行了pH確認?	△	部分地板上有液體。pH皆為7。藥液無洩漏情形。
		⑤牆面	在牆面上是否存在破損、損傷、倒塌等造成危險的主要原因?	△	大型掉落物體部分已貼上黃色膠帶表示禁止進入。
	⑥滅火器	滅火器和消防設備是否處於可用的狀態?	○		
4. 作業前確認項目	1) 建築物	①避難路徑和緊急出口	避難路徑和緊急出口是否處於可用狀態?	△	僅3號逃生門變形,無法開啟。(已張貼告示)
		②進入禁止區域	是否顯示或設置了進入禁止區域?	○	危險部分已貼上黃色膠帶表示禁止進入。
		③作業區域	是否確保了安全的作業區域?	○	
	2) 狀況確認	①電源	在電源線上是否存在斷線或漏電等異常情況?	○	
		②配管	在配管線上是否存在破損等異常情況?	○	
	3) 探測器和警報器	①火災警報器	火災和發煙警報器是否啟動運行?(顯示燈等)	○	
		②氣體洩漏探測器	氣體洩漏探測器、氧氣濃度計是否啟動運行?(顯示燈等)	○	
		③漏水、漏液探測器	漏水、漏液探測器是否啟動運行?(顯示燈等)	○	
	4) 裝置、設備	①有無破損	在裝置上是否存在破損、損傷?	△	有部分裝置損壞,但不影響無塵室內作業。
	5. 離開後的實施項目	1) 生成物質	①有害物質附着	在作業人員身上是否附着了有害物質?	○
2) 確認健康		①確認身體狀況	是否存在身體狀況的不良反應?	○	
3) 廢棄物		①確認廢棄物	作業環節中產生的廢棄物是否按照規定處理?	○	
自由填寫欄					最終確認 客戶負責人簽名 A公司B事業 所負責人

※當發現受災人時,請首先與相關部門聯繫。請絕對不要一個人處理。

公司名稱: (株)A公司B事業所

建築物: C棟第1無塵室

日期: 年 月 日 ()

確認者 (供應商) 簽名: **股份有限公司 陳**

大項目	中項目	確認事項													
		確認要點	確認欄	注意事項											
1. 安全管理	1) 入內範圍確認	①入內範圍確認	即將入內的範圍是否明確?	○											
		②作業區域的確認	進行作業的區域是否明確?	○											
	2) 災情確認	①掌握災情	是否掌握災情的狀況 (人和設施)?	○											
		3) 避難場所	①避難場所的位置	是否已確認了發生緊急情況時的避難場所?	○										
			②避難場所的宣傳	全體作業人員是否掌握了發生緊急情況時的避難場所?	○										
	③避難後的聯絡機制	是否已確認避難後的聯絡機制和方法?	○												
4) 醫療設施	①醫療設施	是否已確認醫療設施的場所、啟動運行狀況以及聯絡方法?	○												
5) 健康管理	①健康管理	作業人員是否已身心疲憊? 是否需要請求援助?	○												
6) 入內判斷	①可否入內的判斷	是否已確認二次災害的防止方法? (瓦斯、缺氧、藥品等)	○												
2. 無塵室內及 Sub-Fab 等的安全確認	1) CR內的掌握	①整體架構	是否確認無塵室的整體架構?	○											
		②保安設備啟動運行狀況	空調設備、換氣設備是否啟動運行?	○											
	2) 保安設備啟動運行狀況	①空調	空調設備、換氣設備是否啟動運行?	○											
		②氣體洩漏和缺氧的探測手段	氣體洩漏探測器、氧氣濃度計是否處於啟動運行狀態?	○											
		③照明	照明是否處於亮燈狀態?	△											
		④電源	是否已確認作業區域的電源供應狀態?	○											
		⑤漏水、漏液確認	漏水、漏液探測器是否處於啟動運行狀態?	○											
		⑥火災警報器	火災、發煙警報器是否處於啟動運行的狀態?	○											
	3) 入內的準備	①護具、保護服	是否處於能夠使用必要的護具和保護服的狀態?	○											
		②緊急淋浴和洗眼器	是否已確認位置和啟動運行狀態?	○											
		③聯絡方法	是否已確保與外部之間的聯絡方法 (手機、無線對講機等)?	○											
		④工具和測量設備	是否已攜帶必要的工具 (工具、照相機、探測器)?	○											
	4) 建築物狀態	①地板	地板 (高架地板格柵、絨毯) 上是否存在破損、滑動和落下等異常情況?	○											
		②通道和樓梯	在通道和樓梯上是否存在破損、損傷、倒塌和危險品等造成危險的主要原因?	○											
		③飛來或落下物體	是否存在飛來或落下的物體?	○											
		④漏水和漏液狀態	地板上是否存在藥液的洩漏? 是否對洩漏藥液進行了pH確認?	○											
		⑤牆面	在牆面上是否存在破損、損傷、倒塌等造成危險的主要原因?	○											
		⑥滅火器	滅火器和消防設備是否處於可用狀態?	○											
	5) 建築物	①避難路徑和緊急出口	避難路徑和緊急出口是否處於可用狀態?	△											
		②閒人免進區域	是否已顯示或設置閒人免進區域?	○											
		③作業區域	是否確保了安全的作業區域?	○											
	6) 裝置和機器	①有無破損	在裝置上是否存在破損、損傷?	△											
	自由填寫欄				<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">可否入內</td> <td rowspan="4">可・否</td> <td colspan="2">簽名</td> </tr> <tr> <td>客戶負責人</td> <td>供應商負責人</td> </tr> <tr> <td>林**</td> <td>周**</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	可否入內	可・否	簽名		客戶負責人	供應商負責人	林**	周**		
		可否入內	可・否	簽名											
客戶負責人				供應商負責人											
林**				周**											

※ 在滿足《關於發生災害後的無塵室內作業的指南》的標準基礎上, 請使用本檢查表。

※ 為了進行裝置的恢復等操作, 由客戶安全負責人委託入內時, 請使用本檢查表。

※ 本檢查表僅作參考之用, 不能完全保證災害發生時的人身財產安全。對於遵循本檢查表實施作業導致自身或第三人發生任何事故或傷害、或財產損失, SEAJ不承擔任何責任。